

Datum: 12.04.13
 Version: b
 Bearbeiter: Schm.
 Freigabe: C. Plötner
 Datei: sg 252 kaü155.dgn

EINBAUSKIZZE




Objekt: **Sammelgrube mit Überlauf 8,6 m³**
SG 252 KA Ü 155


Pos. 1



Pos. 2



Pos. 3



(Innen Ø 250 cm)

A = Anschlagpunkte für Einbaugeschirr

Pos.	Stück	Bezeichnung	ET cm	Gewicht ca. kg
1	1	Abdeckung		
		BG 081 11 A MB	11	94
		BG 080 13 B MB	13	132
		BG 080 17 D MB	17	188
2	1	Konus		
		KO 250 44 A 10	44	1676
		KO 250 56 B 10	56	3246
		KO 250 56 D 10	56	3313
3	1	Ein-/Auslaufring und Bodenring mit werkseitig verklebter, wasserdichter Fuge mittels POTTDICHT®.		
		EA 250 50 SG 15		
		KLFU 250 POTT		
	1	BO 25 155 VG	206	4869

Anzahl der Fugen	2	
Gesamt (Klasse A) =	263	6639
Gesamt (Klasse B) =	277	8247
Gesamt (Klasse D) =	281	8370

Abdeckung	Nennweite	Zulauf	Ablauf	WT
Klasse A	Zu- /	-78 cm	-78 cm	175 cm
Klasse B	Überlauf	-92 cm	-92 cm	
Klasse D	DN 150	-96 cm	-96 cm	
Aus Bodenrichtung:		185 cm	185 cm	



Sichere Fugenausbildung

ACHTUNG:

Beachten Sie die Einbauhinweise auf der Rückseite!