

Datum: 25.10.11
 Version: a
 Bearbeiter: Schm.
 Freigabe: C. Plötner
 Datei: vg 200 ka 155-15

EINBAUSKIZZE




Objekt: Vorgrube 3,6 m³
 VG 200 KA 155 - 15 (REG.-NR. 2V208)


Pos. 1



Pos. 2



Pos. 3



(Innen Ø 200 cm)
 A = Anschlagpunkte für Einbaugeschirr

Pos.	Stück	Bezeichnung	ET cm	Gewicht ca. kg
1	1	Vorgrube = VG		
		Abdeckung		
		BG 081 11 A MB BG 080 13 B MB BG 080 17 D MB	11 13 17	94 132 188
2	1	Konus		
		KO 200 44 A 10 KO 200 56 B 10 KO 200 56 D 10	44 56 56	941 1950 1990
		Boden-/Tauchwandring		
3	1	BO TA 20 155 VG 15	155	3040
Anzahl der Fugen			2	
Gesamt VG (Klasse A) =			212	4075
Gesamt VG (Klasse B) =			226	5122
Gesamt VG (Klasse D) =			230	5218

Abdeckung	Nennweite	Zulauf	Ablauf	WT
Klasse A	Zu- /	-78 cm	-88 cm	114 cm
Klasse B	Ablauf	-92 cm	-102 cm	
Klasse D	DN 150	-96 cm	-106 cm	
Aus Bodenrichtung:		134 cm	124 cm	



Sichere Fugenausbildung

ACHTUNG:

1. Beachten Sie die Einbauhinweise auf der Rückseite!
2. Beim Einbau auf Einbaukennlinien (EKL) achten.