

Datum: 09.01.18
 Version: a
 Bearbeiter: Schm.
 Freigabe: C. Plötner
 Datei: sg251 kaü200.dgn

EINBAUSKIZZE


Objekt: **Sammelgrube mit Überlauf 7,6 m³**
SG 251 KA Ü 200




Pos. 1



Pos. 2



Pos. 3



(Innen Ø 250 cm)

A = Anschlagpunkte für Einbaugeschirr

Pos.	Stück	Bezeichnung	ET cm	Gewicht ca. kg
1	1	Abdeckung		
		BG 081 11 A MB	11	94
		BG 080 13 B MB	13	95
		BG 080 17 D MB	17	169
2	1	Konus		
		KO 250 44 A 10	44	1676
		KO 250 56 B 10	56	2620
		KO 250 56 D 10	56	2687
3	1	Boden-/Ein-/Auslauftring BO EA 25 200 SG 15	196	6064
			2	
Anzahl der Fugen			2	
Gesamt (Klasse A) =			253	7834
Gesamt (Klasse B) =			267	8779
Gesamt (Klasse D) =			271	8920

Abdeckung	Nennweite	Zulauf	Ablauf	WT
Klasse A	Zu- /	-78 cm	-83 cm	156 cm
Klasse B	Überlauf	-92 cm	-97 cm	
Klasse D	DN 150	-96 cm	-101 cm	
Aus Bodenrichtung:		175 cm	170 cm	



Sichere Fugenausbildung

ACHTUNG:

Beachten Sie die Einbauhinweise auf der Rückseite!